

---

Gdańsk, 18.09.2018r.

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku  
ul. Podkramarska 5  
80-854 Gdańsk  
<http://bazylikamariacka.gdansk.pl>

Do wszystkich wykonawców

**Dotyczy: zapytania ofertowego na adaptację dawnej kotłowni na salę multimedialną**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

1. *Proszę o zweryfikowanie obmiarów w poz. 53, 54, 55 (dot. branży budowlanej).*

Zamawiający w załączniku przekazuje zweryfikowane przez Projektanta Konstrukcji zestawienie stali konstrukcyjnej w zakresie pozycji 53, 54 i 55 z przedmiarów.

2. *Ściany zewnętrzne kotłowni w naszej ocenie są w nie najlepszym stanie konstrukcyjnym, czy Zamawiający potwierdza zakotwienie do nich ramy stężającej z HEB 160 /oczepu/.*

Zamawiający informuje, iż uzyskał następującą odpowiedź od Projektanta Konstrukcji: „Takie są założenia projektowe. Wymagane będzie wykonanie testów kotwienia w ścianie ceglanej przez dostawcę systemu kotew i wskazanie przez niego konkretnego rodzaju kotwienia.”

3. *Zwracam się z prośbą o podanie długości mikropali.*

Zamawiający informuje, iż uzyskał następującą odpowiedź od Projektanta Konstrukcji: „długość mikropali L=10m”.

---

